

Katowice, dnia 18.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiający) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie brakującego rzutu dachu w instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako załącznik do niniejszych odpowiedzi udostępnia rysunek WK-09 (Plik PDF).

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie minimalnych parametrów dla wpustów dachowych odwodnienia dachowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średnice oraz parametry deszczowych wpustów dachowych są zależne od dobranego systemu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. Przykładowy dobór pokazano na rysunku WK-12 Plik PDF, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 3

Prosimy o informacje czy sprężarki w instalacji sprężonego powietrza mają być olejowe czy bezolejowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprężarki w instalacji sprężonego powietrza mają być bezolejowe.

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje jakie napięcie zasilania ma mieć sprężarka w instalacji sprężonego powietrza?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że zasilanie do każdego kompresora powinno wynosić: 230 V 16A, pobór mocy 2500 W.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie brakującego opisu technicznego instalacji chłodu (źródła chłodu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opis został udostępniony w dokumentacji projektowej (Instalacja centralnego ogrzewania i chłodzenia).

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów instalacji chłodu (źródła chłodu) wg schematu źródła ciepła (nr rys. CH-04). W ww. schemacie są tylko podpisane elementy ogólnie, bez np. pojemności naczyń przeponowych, bez średnicy zaworów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako załącznik do niniejszych odpowiedzi dołącza rysunek CH-04 uzupełniony o wskazane w zapytaniu parametry techniczne.

Pytanie nr 7

Instalacja chłodzenia: prosimy o wytyczne do doboru i wyceny stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie przewiduje się tego typu instalacji. Zapis w zestawieniu materiałów jest omyłką pisarską. Stacja uzdatniania wody nie jest objęta przedmiotem zamówienia i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie nr 8

Instalacja chłodzenia: prosimy o wytyczne do doboru i wyceny dozowników chemii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie przewiduje się tego typu instalacji. Zapis w zestawieniu materiałów jest omyłką pisarską. Dozowniki chemii nie są objęte przedmiotem zamówienia i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie nr 9

Instalacja chłodzenia: prosimy o wytyczne do doboru i wyceny automatycznego układu uzupełniania glikolu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie przewiduje się tego typu instalacji. Zapis w zestawieniu materiałów jest omyłką pisarską. Automatyczny układu uzupełniania glikolu nie jest objęty przedmiotem zamówienia i nie należy go uwzględniać w cenie oferty.