

Katowice, dnia 18.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiający) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla branży instalacji wentylacji mechanicznej – brak w udostępnionych do przetargu specyfikacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży instalacji wentylacji mechanicznej znajduje się w przekazanej Dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla branży instalacji centralnego ogrzewania – brak w udostępnionych do przetargu specyfikacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży instalacji centralnego ogrzewania znajduje się w przekazanej Dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

W udostępnionej do przetargu dokumentacji, brak minimalnych wymagań co do elementów wentylacyjnych – anemostatów, nawiewników, wywiewników, kratek i zaworów wentylacyjnych, dysz a także tłumików. Prosimy o podanie minimalnych wymagań do doboru elementów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako załącznik do niniejszych odpowiedzi przekazuje karty doboru wymienionych elementów.

Pytanie nr 4

Instalacja wentylacji mechanicznej: prosimy o informację czy przepustnice wentylacyjne mają być z siłownikami czy z regulacją ręczną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepustnice wentylacyjne mają regulację ręczną.

Pytanie nr 5

Instalacja wentylacji mechanicznej: prosimy o podanie parametrów jakimi należy się sugerować przy doborze dysz dalekiego zasięgu tj. zasięgu, dopuszczalnego poziomu hałasu [dB].

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, jako załącznik do niniejszych odpowiedzi przekazuje karty doboru z opisanymi parametrami.

Pytanie nr 6

Instalacja wentylacji mechanicznej: Prosimy o podanie informacji w których pomieszczeniach elementy widoczne (kratki, anemostaty, zawory wentylacyjne) mają być w niestandardowym kolorze RAL. Prosimy o podanie koloru RAL.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy założyć następujące kolory: biały RAL 9003, czarny RAL 9005, kolor szary i ceglasty/miedziany będzie dostosowany do koloru ścian na etapie mockupów. Wszystkie kolory elementów widocznych wg ostatecznych próbek przedstawionych Projektantowi do akceptacji.

Lokalizacja pomieszczeń i ich kolorystyki zgodnie z Dokumentacją. (np. Rys. S-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 oraz Rzuty i Przekroje.)

Pytanie nr 7

Instalacja wodociągowa: prosimy o podanie parametrów jakimi należy się sugerować przy doborze i wycenie stacji uzdatniania wody do nawilżaczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tego typu instalacja nie jest konieczna.

Pytanie nr 8

Instalacja wodociągowa: prosimy o podanie parametrów jakimi należy się sugerować przy doborze i wycenie urządzenia podczyszczania wody deszczowej, wraz z oprzyrządowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry znajdują się w opisie technicznym. (Wewnętrzna instalacja wod-kan. punkt 4.6 strona 15)

Pytanie nr 9

Instalacja wodociągowa: prosimy o informację jaki zestaw hydroforowy dla celów p.poz. należy wycenić. W dokumentacji projektowej raz jest napisane, że wydajność 2,0d m³/s raz 3,0 dm³/s.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydajność powinna wynosić 3,0 dm³/h.

Pytanie nr 10

Instalacja wodociągowa: prosimy o podanie parametrów do doboru centrali sterującej nawadnianie zieleni na dachu – brak danych w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zastosować centralę do sterowania minimum 7 sekcjami nawadniania z możliwością sterowanie poszczególnych sekcji, czas otwarcia sekcji os 1 do 60 minut. Sterowanie od czujnika wilgotności gleby. Możliwość podłączenia do BMS.

Pytanie nr 11

Instalacja wodociągowa: prosimy o podanie parametrów do doboru centrali sterującej nawadnianie zieleni na poziomie terenu dachu – brak danych w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować centralę do sterowania minimum 7 sekcjami nawadniania z możliwością sterowania poszczególnych sekcji, czas otwarcia sekcji os 1 do 60 minut. Sterowanie od czujnika wilgotności gleby. Możliwość podłączenia do BMS.

Pytanie nr 12

Instalacja wodociągowa: prosimy o podanie parametrów do doboru pompy cyrkulacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompę cyrkulacyjną c.w.u. należy dobierać dla następujących parametrów: wysokość podnoszenia 31 kPa, przepływ 0,1 l/s.

Pytanie nr 13

Instalacja wodno-kanalizacyjna: prosimy o podanie parametrów do doboru zmywarki. Na rynku jest dużo różnych modeli, o różnych parametrach i ciężko ustalić co Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmywarka nie wchodzi w zakres wyposażenia.

Pytanie nr 14

Instalacja kanalizacji: prosimy o potwierdzenie, że instalacja kanalizacji deszczowej ma być nieizolowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja ta ma zostać zaizolowana termicznie i akustycznie zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie nr 15

Instalacja c.o.: Prosimy o podanie minimalnych parametrów jakimi należy się sugerować przy doborze i wycenie kurtyn powietrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalnymi parametrami są wysokość kurtyny 2,5 metra, moc 26,9kW.

Pytanie nr 16

Instalacja c.o.: Prosimy o podanie minimalnych parametrów jakimi należy się sugerować przy doborze i wycenie grzejników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc i wymiary są podane w dokumentacji projektowej.