

NR	Opis	Pow.	Wys.	Kubatura	Il.os.	Ilość	nawiew	wywiew	System	Uwagi
POM		[m2]	m	[m3]		wymian	[m3/h]	[m3/h]		/zespół
POZIOM -1										
-1.01	Garaż	1752,20	3,60	6307,92	72	2,3		14760	Oddymianie: 108000m3/h	205m3/h/stanowisko
-1.03	Magazyn	20,96	3,43	71,89		1,8	130	130	WG4	
-1.04	Wentylatorownia	47,86	3,43	164,16		1,5	250	250	WG5	
-1.06	Komunikacja	8,48	3,43	29,09		1,0	30	30	NGPP/WGPP	
-1.07	Wymiennikownia	32,11	3,43	110,14		4,5	500	500	WG6	
-1.08	Pomieszczenie wodomierza	23,79	3,43	81,60		1,8	150	150	WG7	
-1.09	Magazyn	127,50	3,50	446,25		1,0	400	400	WG3	
-1.10	Archiwum	37,44	3,60	134,78		2,2	300	300	WG8	
-1.12	Rozdzielnia SN, nN	9,90	3,60	35,64		2,8	100	100	WG2	
-1.14	Pom techniczne	1,97	2,19	4,31		11,6	50	50	WEL	
NR	Opis	Pow.	Wys.	Kubatura	Il.os.	Ilość	nawiew	wywiew	System	Uwagi
POM		[m2]	m	[m3]		wymian	[m3/h]	[m3/h]		/zespół
POZIOM 0										
0.01	Foyer 1	41,76	5,50	229,68					Oddymianie: 140000m3/h	
0.02	Recepc. / ochrona	21,79	2,81	61,23	3	1,5	90		NWD	
0.03	Aneks socjalny	6,88	2,80	19,26	3	4,7		90	NWD	
0.04	Pom. Elektryka	9,66	3,00	28,98	-	1,7		50	WT1	
0.05	Pom. elektr.	9,87	3,00	29,61	-	1,7		50	WT2	
0.06	Serwerownia	20,99	3,00	62,97	-	1,9		120	WT3	
0.07	Komunikacja	41,99	3,00	125,97	-	2,1	270		NWD	
0.08	Sanitariat	1,76	2,20	3,87	-	12,9		50	WC2	
0.09	Przedsionek	2,41	2,50	6,03	-	8,3	50			
0.10	0_10 / przedsionek	2,52	2,50	6,30	-	7,9	50			
0.11	0_11 / sanitariat	1,87	2,20	4,11		12,2		50	WC2	
0.12	0_12 / pom. elektr.	6,61	3,00	19,83		2,5		50	WT4	
0.13	0_13 / klatka schod. kl2	7,58	3,00	22,74						
0.15	0_15 / szatn. damska	5,59	2,50	13,98		10,7	150		NWS	
0.17	0_17 / sanitariat	4,47	2,50	11,18		13,4		150	WC3	
0.18	0_18 / sanitariat	4,47	2,50	11,18		16,1		180	WC3	
0.19	0_19 / szatn. męska	5,59	3,00	16,77		10,7	180		NWS	
0.20	0_20 / sala ćwicz.	37,51	3,00	112,53	10	8,9	1000	1000	NWS	
0.22	0_22 / kulisy 1	17,73	3,21	56,91	5	8,8	500	500	NWS	
0.21	0_21 / magazyn podręczny	9,97	2,50	24,93		1,2		30	-	
0.23	0_23 / sala ćwicz.	9,93	3,21	31,88	10	9,4	300	300	NWS	
0.24	0_24 / sala ćwicz.	8,65	3,21	27,77	10	10,8	300	300	NWS	
0.25	0_25 / komunikacja	29,78	3,41	101,55		1,0	100	100	NWS	
0.30	0_30 / komunikacja	18,29	3,41	62,37	-	1,1	70		NWS	
0.32	0_32 / orkiestron	104,13	4,00	416,52	60	14,4	6000	6000	NWA2	
0.33	0_33/ mag. orkiest.	66,93	3,35	224,22						pośrednio
0.31	0_31/ magazyn	77,22	2,98	230,12		1,2	280		NWS	
0.34	Wentylatorownia	137,9	2,88	397,15		0,9		350	WT5	
									-	
0.35	Klatka schodowa KL3	12,41	3,00	37,23		4,8	180		-	
0.36	Szatnia	41,88	2,80	117,26	-	2,6		300	WSZ1	nawiew z układu NWF1
0.37	Przedsionek	7,51	2,85	21,40		16,4	350		NWC2	
0.38	Sanitariat	12,8	2,85	36,48	-	9,6		350	NWC2	
0.39	Sanitariat	4,4	2,85	12,54		4,0	50	50	NWC2	
0.40	Sanitariat	17,6	2,85	50,16		8,0		400	NWC2	
0.41	Przedsionek	10,97	3,00	32,91		12,2	400		NWC2	
0.42	Komunikacja	112,8	3,00	338,40						pośrednio
0.43	0_43 / pom.ćwicz.hur	8,2	3,00	24,60	2	4,1	100	100	NWH	
0.44	0_44 / pom.ćwicz.hur	8,2	3,00	24,60	2	4,1	100	100	NWH	
0.45	0_45 / pom.ćwicz.hur	8,2	3,00	24,60	2	4,1	100	100	NWH	
0.54	HUR	116,97	5,45	637,49	25	3,9	2500	2500	NWD1	
0.46	Komunikacja	13,76	3,00	41,28		1,5	60		NWH	
0.47	Szatnia damska	4,95	2,50	12,38		12,1	150		NWC2	

0.48	Sanitariat	5,25	2,50	13,13		11,4		150	NWC2	
0.74	Pom techniczne	2,7	2,65	7,16		7,0		50	NWC2	
0.51	Szatnia męska	4,95	2,50	12,38		12,1	150		NWC2	
0.50	Sanitariat	5,25	2,50	13,13		11,4		150	NWC2	
0.52	Sanitariat kadry	4,68	2,50	11,70		12,8		150	NWC2	
0.53	Pom. Kadry	2,5	2,50	6,25		14,4	90		NWD1	
0.55	Taniec 2	155,66	5,45	848,35	25	2,9	2500	2500	NWD1	
0.68	Komunikacja	18,5	2,91	53,84					-	
0.58	Sanitariaty	4,6	2,91	13,39		7,5		100	NWC1	
0.59	przedsionek	2,16	2,91	6,29					-	Pośrednio
0.60	Przedsionek	2,16	2,91	6,29					-	Pośrednio
0.61	Sanitariaty	2,22	2,91	6,46		12,4		80	NWC1	
0.63	sanitariaty	5,25	2,91	15,28		11,8		180	NWC1	
0.64	szatn. męska	4,95	2,91	14,40		12,5	180		NWC1	
0.65	Szatnia damska	4,95	2,91	14,40		10,4	150		NWC1	
0.66	Sanitariaty	5,25	2,91	15,28		9,8		150	NWC1	
0.62	Komunikacja	48,5	3,00	145,50		1,2	180		NWD1	
0.69	Taniec 1	139,19	5,45	758,59	25	3,3	2500	2500	NWD1	
0.70	Pom. Nn	35,79	5,45	195,06	25	3,8	750	750	NWD1	
0.71	Pom gospodarcze	12,01	2,91	34,95	4	3,4	120	120	NWD1	
0.72	Aneks studentów	15,16	2,91	44,12	4	2,7	120	120	NWD1	
	Wiatrołap	11,27	3,00	33,81					-	
	Komunikacja	18,42	3,00	55,26	-					Razem z 0.01
	Komunikacja	6,02	3,00	18,06	-					Razem z 0.66
<b>POZIOM + 0,5</b>										
05.01	0.5_01 / KLATKA SCHODOWA	12,41	2,50	31,03	-				NWS1	
05.24	0.5_24 / komunikacja	18,13	2,50	45,33	-	1,0	45	45	NWS1	
05.18	0.5_18 / zaplecze	22,09	2,50	55,23	-	1,8	100	100	NWS1/WZ	
05.19	0.5_19 / pom. Pomocnicze	9,94	2,50	24,85	-	2,4	60	60	NWS1	
05.20	0.5_20 / pom. Pomocnicze	9,94	2,50	24,85	-	2,4	60	60	NWS1	
05.21	0.5_21 / pom. Pomocnicze	11,64	2,50	29,10	-	2,1	60	60	NWS1	
05.22	0.5_22 / pom. Pomocnicze	11,64	2,50	29,10	-	2,1	60	60	NWS1	
05.23	0.5_23 / pom. Pomocnicze	22,59	2,50	56,48	-	2,1	120	60	NWS1	
05.26	0.5_26 / pom. Pomocnicze	5,29	2,50	13,23	-	4,5		60	WT7	
<b>POZIOM +1</b>										
1.01	1_01 / komunikacja	500	11	5500	350	3,7	20550	19070	NWF1	10500,00
1.02	1_02 / foyer									m3/h świeżego
1.01	1_03 / śluza akust.	5,38	3,00	16,14						
1.04	1_04 / komunikacja	12,41	3,00	37,23						
1.03	1_03 / bufet	11,2	2,50	28,00		4,6	130	90	NS/WZB1	
1.04	1_04 / zaplecze bufet	7,13	2,50	17,83		2,2		40	WZB1	
1.05	1_07 / śluza akust.	6,68	3,00	20,04						
05.02	05_02 / mag. podręcz.	20,87	4,40	91,83		1,1		100	WM1	nawiew z 1.02
1.09	1_09 / śluza akust.	7,96	3,00	23,88						
1.10	1_10 / komunikacja	8,89	3,00	26,67						
05.04	05_04 / kulisy	15,3	3,72	56,92	-	5,3	300	300	NWS1	
05.05	05_05 / śluza akust.	50,5	3,72	187,86	-	8,0	1500	1500	NWS1	
05.06	05_06 / kulisy	13,65	3,72	50,78	-	5,9	300	300	NWS1	
1.14	1_14 / śluza akust.	2,97	3,00	8,91	-					
1.15	1_15 / śluza akust.	4,52	3,00	13,56	-					
05.08	05_08 / mag. podręcz.	5,42	3,00	16,26	-	1,8		30	WM2	
05.11	05_11 / mag. podręcz.	14,58	3,72	54,24	-	1,8		100	WM2	nawiew z 1.02
1.18	1_18 / estrada	156,43	3,00	469,29	60	7,9	3710	3710	NWA2	
1.19	1_19 / widownia	239,43	10,00	2394,30	350	5,8	13780	13780	NWA1	65m3/h na nawiewnik
1.08	1_08 / sala ćwicz. 1.2	29,78	5,00	148,90	6	4,0	600	600	NWD1	
1.09	1_09 / taniec 3	147,15	5,00	735,75	35	4,8	3500	3500	NWD1	
1.22	1_22 / klatka schodowa	15,61	4,50	70,25						
1.23	1_23 / przedsionek	2,34	4,50	10,53						Pośrednio
1.13	1_13 / sanitariaty	4,6	4,50	20,70		4,8		100	NWC1	
1.12	1_12 / sanitariaty	2,22	4,50	9,99		10,0		100	NWC1	
1.26	1_26 / przedsionek	2,34	3,00	7,02	-					Pośrednio
1.27	1_27 / komunikacja	64,78	3,00	194,34	-	1,0	200		NWD1	
1.19	1_19 / szatn. męska	4,95	3,00	14,85		10,1	150		NWC1	
1.18	1_18 / sanitariaty	5,25	3,00	15,75		9,5		150	NWC1	
1.20	1_20 / sanitariaty	5,25	3,00	15,75		9,5		150	NWC1	
1.21	1_21 / szatn. damska	4,95	3,00	14,85	-	10,1	150		NWC1	

1.17	1_17 / taniec 4.1	120,08	5,00	600,40	25	4,2	2500	2500	NWD1	
1.16	1_16 / taniec 4.2	120,29	5,00	601,45	25	4,2	2500	2500	NWD1	
<b>POZIOM + 1,5</b>										
1.5.01	1.5_01 / pom. techn.	8,65	2,50	21,63		2,8		60	WT7	
1.5.02	1.5_02 / komunikacja	12,41	2,50	31,03		0,0			NWS1	
1.5.03	1.5_03 / realiz. dźwięk.	10,92	2,50	27,30	2	2,2	60			Pośrednio
1.5.04	1.5_04 / mag. podręcz.	6,46	2,50	16,15		3,7		60	WT8	
<b>POZIOM +2</b>										
2.01	2_01 / pom. techn.	8,65	2,50	21,63		2,8		60	WT7	
2.02	2_02 / komunikacja	12,41	2,50	31,03		0,0				
2.03	2_03 / realiz. dźwięk.	10,92	2,50	27,30	2	2,2	60		NWS1	
2.04	2_04 / mag. podręcz.	6,63	2,50	16,58		3,6		60	WT8	
2.05	2_05 / sala ćwic. 3.1	10,36	3,20	33,15	2	6,0	200	200	NWD1	
2.06	2_06 / sala ćwic. 3.2	10,36	3,20	33,15	2	6,0	200	200	NWD1	
2.07	2_07 / sala ćwic. 3.3	10,36	3,20	33,15	2	6,0	200	200	NWD1	
2.08	2_08 / sala ćwic. 3.4	10,36	3,20	33,15	2	6,0	200	200	NWD1	
2.09	2_09 / sala ćwic. 3.5	10,36	3,20	33,15	2	6,0	200	200	NWD1	
2.16	2_16 / pom. pomocnicze	4,08	2,50	10,20		2,9		30	NWD1	
2.11	2_11 / sala ćwic. 3.6	13,25	3,20	42,40	2	4,7	200	200	NWD1	
2.10	2_10 / sala ćwic. 1.1	32,83	5,65	185,49	6	3,2	600	600	NWD1	
2.13	2_13 / sala ćwic. 4.1	32,83	5,65	185,49	6	3,2	600	600	NWD1	
2.15	2_15 / sala ćwic. dodatk.	9,36	4,00	37,44	2	5,3	200	200	NWD1	
2.17	2_17 / pom. gosp.	1,79	3,00	5,37	-	5,6		30	NWC1	
2.12	2_12 / komunikacja	149,73	3,00	449,19	-	1,4	640	320	NWD1	
2.19	2_19 / sanitariat	2,28	3,00	6,84	-	11,7		80	NWC1	
2.21	2_21 / sanitariat	4,6	3,00	13,80	-	7,2		100	NWC1	
2.20	2_20 / przedsięw.	2,16	3,00	6,48	-					Pośrednio
2.22	2_22 / przedsięw.	2,16	3,00	6,48	-					Pośrednio
2.18	2_18 / sanitariaty	3,82	3,00	11,46	-	7,0		80	NWC1	
2.24	2_24 / sala ćwic. 4.4	17,61	4,20	73,96	2	2,7	200	200	NWD1	
2.25	2_25 / sala ćwic. 4.3	17,61	4,20	73,96	2	2,7	200	200	NWD1	
2.26	2_26 / sala ćwic. 4.2	17,61	4,20	73,96	2	2,7	200	200	NWD1	
2.27	2_27 / sala ćwic. 2.3	22,92	4,85	111,16	3	2,7	300	300	NWD1	
2.28	2_28 / sala ćwic. 2.2	22,92	4,85	111,16	3	2,7	300	300	NWD1	
2.29	2_29 / sala ćwic. 2.1	22,92	4,85	111,16	3	2,7	300	300	NWD1	
<b>POZIOM + 2,5</b>										
2.5.01	2.5_01 / pom. techn.	8,65	2,90	25,09		2,4		60	WT7	
2.5.02	2.5_02 / komunikacja	12,41	2,50	31,03						
2.5.03	2.5_03 / pom. tłumaczy	10,92	2,50	27,30		2,2	60		NWS1	pośrednio
2.5.04	2.5_04 / mag. podręcz.	6,63	2,50	16,58		3,6		60	WT8	