

Katowice, dnia 20.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 42

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiający) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Instalacja kanalizacji deszczowej: W nawiązaniu do uzupełnionego do dokumentacji projektowej rysunku pn. „PW_WK_12 Akademia Muzyczna Katowice_ Izometria”, prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny plik z poprawnie wpisanym metrażem rur. Zgodnie z ww. izometrią rur jest łącznie 353,05 m, a w przedmiarze wpisano 1820,00 m. Jest to znaczna rozbieżność i może wprowadzić potencjalnych Wykonawców w błąd naliczania kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość rur powinna być zgodna z Dokumentacją (rzuty, przekroje, zestawienie materiałów). Rysunek PW_WK_12-Izometria tak jak i przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.