

Katowice, dnia 20.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 26

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiający) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych oraz karty dla urządzeń instalacji klimatyzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie udostępnia kart katalogowych

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy w projekcie są kanały aluminiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie zastosowano kanałów wentylacyjnych aluminiowych.

Pytanie nr 3

Z jakiego materiału mają być płyty czołowe nawiewników wirowych podłogowych (tworzywo sztuczne, aluminium, mosiądz)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie przewidziano wykonanie płyt czołowych nawiewników wirowych podłogowych z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 4

Prosimy o Wytyczne akustyczne do obudowy akustycznej kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły rozwiązań zawarte są w projekcie akustyki oraz na Rys. W14_AM_PW_WENTYLACJA (Część Inst. Sanitarne - Wentylacja i Klimatyzacja).